

Statnett SF  
Postboks 4904 Nydalen  
0423 OSLO


Vår dato: 17.12.2014  
Vår ref.: 201307373-5  
Arkiv: 611  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Katrine Stenshorne Berg  
22959327/kast@nve.no

## Kabling av ca. 200 meter 66 kV ledning inn til Mauranger transformatorstasjon.

Viser til e-post av 9. oktober 2014 fra Statnett SF v/Arild Trædal, om behandling av ny situasjonsplan for Mauranger transformatorstasjon i Kvinnherad kommune, Hordaland fylke og om omlegging av eksisterende luftledning kan gjøres i medhold av gjeldende konsesjon.

Statnett planlegger å rive eksisterende 66 kV luftledning inn til Mauranger transformatorstasjon og å erstatte denne med en ny ca. 200 meter lang 66 kV jordkabel. Statnett planlegger å legge kabelen fra endemast på eksisterende 66 kV kraftledning og frem til nytt 132 kV anlegg i stasjonen. Årsaken til omleggingen er for å kunne frigjøre areal til bygging av ny transformatorsjakt.



Figur 1: Situasjonsplan Mauranger transformatorstasjon. Jordkabel er vist som sort stiplede strek.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthungsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



Tiltaket skal utføres innenfor Statkraft sitt stasjonsareal, og det er inngått minnelig avtale om gjennomføring av tiltaket med Statkraft.

På bakgrunn av det ovenfor beskrevne, og tiltakets begrensede størrelse og konsekvenser, har NVE ikke funnet det nødvendig å sende dette på høring, jf. energiloven § 2-1.

NVE mener at omleggingen til kabel ikke kan gjøres innenfor gjeldende anleggskonsesjon og at det må fattes et vedtak etter energiloven. NVE mener tiltaket er nødvendig for å kunne bygge ny transformatorsjakt som tidligere konsesjongitt på en hensiktsmessig måte. Tiltaket vil ikke berøre andre grunneiere enn Statkraft og vil etter NVEs vurdering ikke berøre allmenne interesser.

NVE gir derfor Statnett konsesjon for bygging av ny ca. 200 meter 66 kV jordkabel inn til Mauranger transformatorstasjon som skissert i figur 1 og riving av tilsvarende strekning med luftledning. Det skrives ikke en egen anleggskonsesjon for dette.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Med hilsen

Rune Flatby  
Avdelingsdirektør

Siv Sannem Inderberg  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Kopi til:

Fylkesmannen i Hordaland  
Hordaland fylkeskommune  
Kvinnherad kommune  
Statkraft AS