

Grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere

Vår dato:

Vår ref.: 200800844-256 kn/fbj

Arkiv: 611

Deres dato:

Saksbehandler:

Frode B. Johansen

22 95 91 76, fbj@nve.no

Statnett SF – ny 420 kV kraftledning Ofoten-Balsfjord.

Underretning om vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Statnett SF anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en ny 420 kV kraftledning mellom Ofoten og Balsfjord. Det er også gitt konsesjon til utvidelse av transformatorstasjonene Ofoten og Kvandal i Narvik kommune, Bardufoss i Målselv kommune og Balsfjord i Balsfjord kommune. Ledningen er ca. 153 km lang og vil gå gjennom Narvik, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord kommuner i Nordland og Troms. Ledningen skal bygges etter omsøkte trasé 1.0 på hele strekningen, med unntak av Nedre Bardu hvor den skal bygges etter trasé 1.4. Ledningen vil gå parallelt med en eksisterende 420 kV kraftledning på hele strekningen, også ved Nedre Bardu hvor NVE har gitt konsesjon til å legge om eksisterende ledning.

Dagens nett er ikke tilstrekkelig for å ivareta forsynings sikkerheten i nordre Nordland, Troms og Finnmark over tid, verken ved dagens forbruk eller forventet økning i forbruk. NVE mener at det er nødvendig å styrke forsynings sikkerheten i dette området for å redusere risikoen for utfall av store deler av Nord-Norge nord for Ofoten. En styrking av kraftnettet nordover fra Ofoten er også en forutsetning for videre styrking av nettet i Nord-Troms og Finnmark. Dette kan igjen være avgjørende for muligheter for industri- og næringsutvikling/etablering eller for tilrettelegging av fornybar produksjon. En 420 kV kraftledning fra Ofoten til Balsfjord, vil etter NVEs mening være den beste løsningen for å ivareta disse hensynene. NVE har samtidig gitt konsesjon til en videreføring av ledningen mellom Balsfjord og Hammerfest.

Kraftledningen med mindre utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner, vil etter NVEs vurdering ha akseptable virkninger for reindrift, landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold, inngrepsfrie områder verneområder og bebyggelse som er de temaene NVE mener er beslutningsrelevante i denne saken. Ledningen vil imidlertid være synlig for friluftslivsinteresser, fra hytteområder og der den parallellføres med E6/riksveger eller krysser dalfører. Det er særlig i Kvernmo og ved Nedre Bardu at ledningen vil være godt synlig.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE vurderer de totale ulempene i form av natur- og miljøvirkninger, til å være moderate sett i forhold til at dette er et stort arealinngrep. Dette skyldes i all hovedsak at ledningen er planlagt parallelt med eksisterende 420 kV ledning med lik utforming.

For å redusere de negative virkningene av tiltaket har NVE blant annet satt vilkår om skånsom skogrydding, kamuflerende tiltak og en miljø-, transport og anleggsplan, hvor det blant annet skal vurderes tilpasning av anleggsperioden av hensyn til reindrift og fugl. Det er også satt vilkår om riving av til sammen 100 kilometer 132 kV kraftledning mellom Kvandal og Strømsmo.

Ekspropriasjonstillatelsen gir Statnett SF adgang til å skaffe nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport.

Konsesjonsdokumentet og ekspropriasjonstillatelsen ligger vedlagt dette brevet. Se dokumentet "Bakgrunn for vedtak" på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger for mer om behandlingen av søknaden, sammendrag av høringsuttalelser og NVEs vurderinger.

Partsinnsyn

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, ta kontakt med saksbehandler i NVE eller send e-post til innsyn@nve.no.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, Frode B. Johansen (tlf. 22 95 91 76, e-post fbj@nve.no)

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Frode B. Johansen
rådgiver